



CQOP SOA
COSTRUTTORI QUALIFICATI OPERE PUBBLICHE

Attestazione ex D.P.R. 34/2000
R.E.A. Milano 0974831 Registro Imprese Milano C.F. P.IVA 03823380153
CQOP SOA 18312/10/00 Att. Tecno 78/0000628



EUROTHERMO s.p.a.

Telefono

02 90 11 96 22

Fax

02 90 39 04 93

email

info@eurothermo.it

Web site

www.eurothermo.it

Ripartitore di calore

Il ripartitore è alimentato da una batteria al litio e funziona autonomamente per circa 10 anni. L'apparecchio rileva la quantità di calore erogata da ogni termosifone, giorno per giorno, per tutta la durata della stagione di riscaldamento.

I ripartitori denominati "Walk-By" trasmettono i dati di consumo a intervalli prestabiliti, normalmente ogni inizio mese per QUATTRO giorni.

Un tecnico abilitato raccoglie con un ricevitore questi dati, semplicemente passando per i pianerottoli dei rispettivi piani.

I ripartitori detti "AMR" trasmettono quotidianamente i dati alle centrali di raccolta poste nel vano scala a determinati piani.

Tale centralina raccoglie informazioni dettagliate sullo stato di funzionamento di ogni ripartitore: consumi, anomalie, manomissioni.



Alla fine della stagione di riscaldamento un tecnico specializzato provvede rilevare tutti i dati relativi al consumo di ogni corpo scaldante direttamente dalla centralina per il sistema AMR o dal ripartitore, grazie al ricevitore, per il sistema Walk-By.

EMISSIONI RADIO: la potenza emessa da un ripartitore Siemens è di 0,6 mW, quella di un cellulare circa 500 mW.

D

13375 Consumo attuale

MD888888P Prova Display (segmenti accesi)

Prova Display (segmenti spenti)

MD3112 Data di reset (azzeramento consumi annuali)

M 06789 Consumo memorizzato (lampeggiante)

M c 1056 P Nr di plausibilità Check number

P 1234 Fattori di potenza kq